














Schemat technologiczny kotłowni – budynek domu opieki dziennej



Główne urządzenia w kotłowni


1. kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 50 kW
3. neutralizator kondensatu
5. zasobnik c.w.u. o poj. 150 litrów
6. stacja uzdatniania wody
9. sprężęto hydrauliczne
21. separator pęcherzyków powietrza
35. naczynne wzbiorcze c.o.
36. naczynne wzbiorcze c.w.u.


LEGENDA

- | | | | |
|--|--|---|----------------------|
|  | obieg ciepłowniczy (kotłownia) –zasilanie |  | zawór równoważący |
|  | obieg ciepłowniczy (kotłownia) –powrót |  | filtr siatkowy |
|  | woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji) |  | manometr |
|  | c.w.u. |  | termometr |
|  | cyrkulacja |  | zawór bezpieczeństwa |
|  | kable sterownicze z automatyki kotła |  | filtr |

UWAGA

Pod wszystkimi zaworami spustowymi, zaworami bezpieczeństwa oraz na wypływie z neutralizatora skroplin wykonać lekki z przewrót powietrzę i sprawdzić ze spadkiem do kratki wpustu podłogowego

jednostka projektowa:	
	AB-PROJEKT
	architektoniczne biuro projektów
	spółka z o.o. w Tychach
	adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
	tel.: 032/217 31 76 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
	e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
	www.ab-projekt.com.pl
biuro branżowe:	

	HML-PROJEKT Mirosław Wyderka ul. Chorzowska 44p pok.907 44-100 Gliwice NP 642-288-18-36 tel. 795 492 088 email: projekty@hmlprojekt.pl
BUDOWA PROJEKTOW BRANZY SANITARNEJ	

nazwa projektu: **P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y**

część: _____

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZĘŚĆ II/3 B - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNIA GAZOWA,
INSTALACJA GAZU

obiekt: Komplex obiektów Domu Ojca Pio wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu,
układem drogowym, parkingami, drogą pożarową i infrastrukturą techniczną.

adres: 43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, dz. nr 1529/54, 1727/54, 458, 457, 1540/54

inwestor: Stowarzyszenie Hospicjum Ś.w. Ojca Pio
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1, 43-200 Pszczyna

nazwa projektu:		skala:	

autor:	nr uprawnień:	data podpisu:	nr projektu:
MIROSLAW WYDERKA	SJK2776/PMSO/S09 <small>sposób sygnaturny</small>	18.03.2015	II/3B-207
opracował: mgr inż. ANNA KUJCW	nr uprawnień: _____ <small>sposób sygnaturny</small>	data podpisu: 18.03.2015	data opracowania: 18.03.2015
Schemat technologiczny kotłowni gazowej		A-2930	
sporządził: mgr inż. LIDIA WYDERKA	SJK4943/POOS/13 <small>sposób sygnaturny</small>	data podpisu: 18.03.2015	faza: PW